

チェックリスト

(津山市)

検査項目	チェックのポイント	欄
1. 流入管きよ及び放流管きよの勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適当に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3. 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。 雨水や工場排水等が流入していないか。	
6. かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 コンクリートスラブが打たれているか。	
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 しっかり固定されているか。	
11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。 しっかり固定されているか。 空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。 しっかり固定されているか。	
13. ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況	ポンプますに変形や破損はないか。 ポンプますに漏水のおそれはないか。 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 ポンプの固定が十分行われているか。 ポンプの取りはずしが可能か。 ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
14. ブロワーの設置、稼働状況	防振対策がなされているか。 アースはなされているか。 漏電のおそれはないか。	
<p data-bbox="295 1232 702 1265">上記のとおり確認したことを証します。</p> <p data-bbox="367 1299 686 1332">令和 年 月 日</p> <p data-bbox="430 1377 702 1411">担当浄化槽設備士氏名</p> <p data-bbox="1260 1377 1308 1411">(※)</p> <p data-bbox="710 1422 1197 1444">(※)本人が署名しない場合は、記名押印してください。</p> <p data-bbox="430 1444 1388 1478">(浄化槽設備士免状の交付番号) 岡山県知事(登)第 号</p> <p data-bbox="430 1478 1388 1512">----- " (届)第 号</p>		