

関係写真

要是正とされた検査項目がある場合のみ、この書類を添付する。  
指摘が既存不適格のみの場合は、この書類を添付する必要はない。

部位	番号	検査項目	検査結果
	第一号(11)	連動機構：連動制御器	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
指摘があった番号及び検査項目を記入する。		同じ内容で複数の項目を要是正にした場合、写真を兼用することができる。	特記事項
			連動制御器が自動的に予備電源に切り替わらないため、防火扉が閉鎖しない。
写真貼付		要是正とされた部分を撮影した写真を添付する。	第一号 (16) 総合的な作動の状況を含む。
			写真①
写真貼付		要是正の指摘の具体的内容等及び要是正とされた部分を撮影した写真の番号を記入する。	要是正の指摘の具体的内容等及び要是正とされた部分を撮影した写真の番号を記入する。
			既存不適格や特記事項の写真を添付する場合は、「その他」に☑する。

部位	番号	検査項目	検査結果
	第三号(3)	耐火クロススクリーン：カーテン部	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
写真貼付		写真貼付	特記事項
			耐火クロスに亀裂あり、裏面まで貫通している。
写真貼付		写真貼付	写真②

(注意)

- この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
- 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。