様式第１号

質 疑 回 答 書

令和６年１月１８日

津山市役所
住　　所　岡山県津山市山北５２０
担当課名　総務部財産活用課
電話番号　０８６８－３２－２１２２
ＦＡＸ　０８６８－３２－２０３９

工事名	佐良山分団第２部消防機庫解体工事
工事場所	津山市　中島　地内

番号	図面番号	質疑内容	回答事項
1		消防機庫２階の壁の下地は、ＣＢ造ですか？	２階は、鉄骨造で、壁下地は鉄骨胴縁と木下地で見積りしてください。

担当課	総務部財産活用課