

津山市一般廃棄物最終処分場

浸出水処理施設放流水及び周縁地下水ダイオキシン類測定結果

(単位:pg-TEQ/L)

採取年月日		R3.10.13	R4.10.11	R5.10.25	基準値
測定結果が得られた年月日		R3.11.10	R4.11.9	R5.11.29	
計量の対象	放流水	0.000030	0.000027	0.0000096	10
	周縁地下水-1	0.019	0.019	0.084 <sup>※</sup>	1
	周縁地下水-2	0.11	0.083	0.028 <sup>※</sup>	

※ 測定結果が得られた年月日 : R5.11.24