

## 質 疑 回 答 書

令和2年 10月5日

津山市役所  
住 所 岡山県津山市山北520  
担 当 課 名 津山市教育委員会 教育総務課  
総務部契約監理室  
電 話 番 号 0868-32-2113  
F A X 0868-32-2157

工	事	名	新型コロナウイルス対策小中学校空調設備設置工事 新型コロナウイルス対策小中学校空調設備設置工事 新型コロナウイルス対策小中学校空調設備設置工事 新型コロナウイルス対策小中学校空調設備設置工事	その1 その2 その3 その4
工	事	場	所	津山市 綾部ほか 地内 津山市 二宮ほか 地内 津山市 昭和町2丁目ほか 地内 津山市 山北ほか 地内
番号	図面番号等	質疑内容	回答事項	
1		津山市機械設備工事特記仕様書⑩図形表示の項目で機器類は図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造業者の製品を指示、限定しないとなっています。一方、空調機器表の備考欄には、東芝キャリア製品が7台、パナソニック製品が2台合計9台掲載されておりますが、どちらを優先すればよいですか？御解答下さい。以上	津山市機械設備工事特記仕様書を優先とします。ただし、新設する空調機器は、各校の空調機器表に記載している機器能力以上を有するものとし、既設空調設備集中リモコン・デマンドコントローラーにて制御可能な機器として下さい。	
2		エアコン工事の中で、集中配線工事が本工事となっておりますが、最寄りの室内機及び室外機の距離が不明なため、現地確認が必要ではないかと思われまます。回答のほどよろしく願いいたします。	集中リモコン配線については、別途工事にて行います。本工事においては、集中配線との接続・設定を行って下さい。	
3		1. この度の工事に関し、主任技術者を「営業所専任技術者」で考えておりますが、宜しいでしょうか。	本工事の主任技術者については、学校数が複数広範囲となる為、営業所専任技術者の配置は、認めることは出来ません。	
4				
5				
回 答 者			津山市教育委員会 教育総務課、総務部契約監理室	