

浄水 採水場所 (小田中浄水場 (企業団受水) 久米川南)

採水月日	水質基準値	4月18日	5月23日	6月13日	7月24日	8月14日								最高	最低	平均	回数
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0								0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性										陰性	
塩化物イオン	200mg/l以下	7.7	8.5	10.1	9.9	9.9								10.1	7.7	9.2	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6								0.6	0.3	0.5	
pH値	5.8~8.6	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2								7.3	7.1	7.2	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0								<1.0	<1.0	<1.0	
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.3	0.3											

浄水 採水場所 (草加部浄水場 (企業団受水) 日本原)

採水月日	水質基準値	4月25日	5月30日	6月19日	7月25日	8月28日								最高	最低	平均	回数
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0								0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性										陰性	
塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	8.1	7.5	8.0	7.4								8.1	6.9	7.6	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4								0.6	0.3	0.5	
pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5								7.5	7.2	7.3	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0								<1.0	<1.0	<1.0	
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素		0.4	0.3	0.3	0.4	0.4											

浄水 採水場所 (草加部浄水場 (企業団受水) 新野東)

採水月日	水質基準値	4月25日	5月30日	6月19日	7月25日	8月28日								最高	最低	平均	回数
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0								0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性										陰性	
塩化物イオン	200mg/l以下	7.0	8.1	7.3	8.0	7.4								8.1	7.0	7.6	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4								0.6	0.3	0.4	
pH値	5.8~8.6	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5								7.5	7.2	7.3	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0								<1.0	<1.0	<1.0	
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素		0.2	0.2	0.4	0.2	0.4											

原水 採水場所 (久米工業用水)

採水月日	4月18日	5月23日	6月13日	7月24日	8月14日									最高	最低	平均	回数
水温	14.2	21.7	21.5	25.4	26.6									26.6	14.2	21.9	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	
塩化物イオン	9.9	10.3	11.9	9.4	8.0									11.9	8.0	9.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58	60	59	55	69									69	55	60	
蒸発残留物	110	116	114	122	130									130	110	118	
pH値	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5									6.6	6.5	6.6	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	
総アルカリ度	36.5	41.0	36.0	39.4	58.7									58.7	36.0	42.3	
総酸度	31.0	38.0	30.8	45.1	42.6									45.1	30.8	37.5	
電気伝導率	16.3	16.8	16.7	15.7	18.8									18.8	15.7	16.9	

