

採水年月日		4月13日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.010	0.010	0.010	0.010	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.8	7.8	7.8	7.8	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	15	15	15	15	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月6日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	0.006	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.011	0.011	0.011	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.1	9.1	9.1	9.1	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	17	17	17	17	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月6日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	1
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	0.006	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.011	0.011	0.011	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.8	7.8	7.8	7.8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.1	9.1	9.1	9.1	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	18	18	18	18	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	53	53	53	53	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月6日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.007	0.007	0.007	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3	7.3	7.3	7.3	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	17	17	17	17	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月6日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.009	0.009	0.009	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4	7.4	7.4	7.4	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	17	17	17	17	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月13日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.0	12.0	12.0	12.0	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	41	41	41	41	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.7	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月13日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	0.006	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.012	0.012	0.012	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.5	8.5	8.5	8.5	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	15	15	15	15	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月13日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008	0.008	0.008	0.008	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.015	0.015	0.015	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.1	9.1	9.1	9.1	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	17	17	17	17	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月13日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007	0.007	0.007	0.007	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.014	0.014	0.014	0.014	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.9	8.9	8.9	8.9	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	16	16	16	16	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月6日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.009	0.009	0.009	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.6	7.6	7.6	7.6	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	17	17	17	17	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月6日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007	0.007	0.007	0.007	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.011	0.011	0.011	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4	7.4	7.4	7.4	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	17	17	17	17	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月7日												最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0											0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.8											4.8	4.8	4.8	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.2											0.2	0.2	0.2	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9											6.9	6.9	6.9	1
48	味	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0											<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下															0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下															0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3											0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下															0
26	pH値	7.5程度															0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月7日												最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0											0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.7											3.7	3.7	3.7	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2														1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0											7.0	7.0	7.0	1
48	味	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0											<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下															0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下															0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3											0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下															0
26	pH値	7.5程度															0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月7日												最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0											0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5											3.5	3.5	3.5	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2											<0.2	<0.2	<0.2	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9											6.9	6.9	6.9	1
48	味	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0											<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下															0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下															0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3											0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下															0
26	pH値	7.5程度															0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月7日												最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0											0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.8											3.8	3.8	3.8	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2											<0.2	<0.2	<0.2	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5											6.5	6.5	6.5	1
48	味	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0											<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下															0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下															0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3											0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001											0.001	0.001	0.001	1
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下															0
26	pH値	7.5程度															0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月14日													最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																	
1	一般細菌	100 個/mL以下	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性												陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下																0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下																0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下																0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下																0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下																0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下																0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下																0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下																0
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下																0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下																0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下																0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.4												4.4	4.4	4.4	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下																0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下																0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下																0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.2												0.2	0.2	0.2	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7												6.7	6.7	6.7	1
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0												<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	1
	項目	目標値																
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																0
8	トルエン	0.4 mg/L以下																0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下																0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下																0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5												0.5	0.5	0.5	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下																0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下																0
23	臭気強度(TON)	3 以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下																0
25	濁度	1 度以下																0
26	pH値	7.5程度																0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける																0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下																0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月14日													最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																	
1	一般細菌	100 個/mL以下	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性												陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下																0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下																0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下																0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下																0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下																0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下																0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下																0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下																0
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下																0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下																0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下																0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.2											4.2	4.2	4.2	1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下																0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下																0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下																0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2											<0.2	<0.2	<0.2	1	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6											6.6	6.6	6.6	1	
48	味	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
49	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
50	色度	5 度以下	<1.0											<1.0	<1.0	<1.0	1	
51	濁度	2 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1	
	項目	目標値																
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																0
8	トルエン	0.4 mg/L以下																0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下																0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下																0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3											0.3	0.3	0.3	1	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下																0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下																0
23	臭気強度(TON)	3 以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下																0
25	濁度	1 度以下																0
26	pH値	7.5程度																0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける																0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下																0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月14日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下					0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下					0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下					0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下					0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下					0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					0
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					0
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下					0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	4.7	4.7	4.7	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

採水年月日		4月14日		最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準						
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下					0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下					0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下					0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下					0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下					0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					0
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下					0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下					0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.5	4.5	4.5	4.5	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下					0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下					0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下					0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					0
8	トルエン	0.4 mg/L以下					0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下					0
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下					0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下					0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下					0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下					0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					0
23	臭気強度(TON)	3 以下					0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下					0
25	濁度	1 度以下					0
26	pH値	7.5程度					0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下					0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月13日												最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
工業用水	水温	常温 度	14.3											14.3	14.3	14.3	1
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	1
	塩化物イオン	(mg/L)	11.8											11.8	11.8	11.8	1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	41											41	41	41	1
	蒸発残留物	(mg/L)	88											88	88	88	1
	pH値	5.8以上8.6以下	6.8											6.8	6.8	6.8	1
	濁度	10 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
	総アルカリ度	(mg/L)	27.0											27.0	27.0	27.0	1
	総酸度	(mg/L)	7.4											7.4	7.4	7.4	1
	電気伝導率	(mS/L)	13.0											13.0	13.0	13.0	1