

質問

SUS 調整池の水質試験、漏水確認及び清掃作業を行う上での水費用については支給と考
えて宜しいでしょうか。

回答

本市既設管より水を支給します。

質問

第 21 号明細表

交通整理員 B の人数をご教示願います。

回答

水道局発注工事は交通整理員の総人数は公表しておりません。施工条件明示で1日の配置人
員・該当工種をお示ししておりますので、貴社工事実績等よりご判断ください。

質問

特記仕様書（電気計装設備）

第2章 電気計装設備 第1節 設備概要（7ページ）

テレメーター装置（親局及び子局）は既設流用し新設設備情報の機能増設を行う。との記
載がございますが、既設テレメーター装置のメーカーを御教示願います。

回答

テレメータ本体につきましては、三菱電機製 PLC MELSEC-Q シリーズを使用し、
QJ71CMON モデムインタフェースユニットで N T T 回線を使用しています。

P L C の親局機器構成は、Q61P, Q03UDCPU, QJ71CMON, Q64DAN, QY10, QY10, QJ71E71-100
です。

P L C のシーケンスプログラムについては、アズビル株式会社アドバンスオートメーシ
ョンカンパニー関西支社で作成しています。

質問

第22号明細表

通水試験工の日数を御教示願います。

回答

水道局発注工事は通水試験工の日数は公表しておりません。標準仕様書の作業内容よりご
判断ください。

質問

第22号明細表

通水試験工の水費用については支給と考えて宜しいでしょうか。

回答

本市既設管より水を支給します。