

質 疑 回 答 書

令和元年 7月18日

津山市役所

住	所	岡山県津山市山北520
担 当 課	名	学校教育部学校施設課
電 話 番	号	0868-32-2113

工 事 名	中道中学校武道場大規模改修工事		
工 事 場 所	津山市 勝部 地内		
番号	図面番号	質疑内容	回答事項
1	図面番号 A-23～A-25	剣道場及び柔道場の床改修で、鋼製床下地錆止め・ウレタン充填等の作業がありますが、床下スペースの高さ、H=400程度では十分な作業が困難と思われるのですが、どの様に考えて居られますか。 (図盤A-23～A-25参照)	現地調査のうえ、床下に入っでの作業が可能と判断しております。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
担 当 課		学校教育部学校施設課	