

質疑回答書

令和3年7月28日

津山市役所

住 所 岡山県津山市山北520

担 当 課 名 農林部農村整備課

電 話 番 号 0868-32-2077

F A X 0868-32-2093

工 事 名	黒木水路改修工事その2		
工 事 場 所	津山市 加茂町黒木 地内		
番号	図面番号	質疑内容	回答事項
1		1. 表面工の内第10号施工代価表 プライマー塗布（表面被覆工）のプライマー（材料）の規格（詳細）を、ご提示ください。	断面修復材水性エポキシプライマーにて積算しています。
2		2. 表面工の第11号及び第12号施工代価表 表面被覆工（左官）の無機系被覆材（材料）の規格（詳細）を、ご提示ください。	表面被覆工特記仕様書の第6章 1-1)を参照してください。
3		3. 構造物工の内第49号施工代価表 目地充填工の充填材及びプライマー（材料）の規格（詳細）を、ご提示ください。	充填材については、表面被覆工特記仕様書の第6章 1-3)を参照してください。 プライマーについては1液ウレタン樹脂プライマーにて積算しています。
4		4. 構造物工の内第60号及び第61号施工代価表 現場打集水樹壁のカプセルアンカー（材料）の規格（詳細）を、ご提示ください。	樹脂カプセルの外径15mm、長さ150mm、フィルムチューブにて積算しています。
5			
6			
7			
8			
担 当 課		農林部農村整備課	