

## 要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果

令和5年3月時点

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	津山市役所 (本庁舎)	庁舎棟	津山市山 北520	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 Ctu・Sd=0.32			耐震改修済
		議会・水道局棟		庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.06 Ctu・Sd=0.33			耐震改修済
2	津山市役所 (東庁舎)		津山市山 北663	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.18 Ctu・Sd=0.36			耐震改修済