

耐震診断結果一覧表（小学校）

H21年4月

施設名	建物名称	棟番号	構造	階数	床面積	建築年度	診断年度	Is値	CTxSD値	q 値	備考
加茂小学校	校舎 東教室棟	-1	RC	3	1,160	48	H15	0.34	0.30		耐震補強実施済み
	校舎 西管理教室棟	-2	RC	3	2,041	49	H15	0.34	0.30		
	体育館		S	1	806	50	H12	0.30		0.92	
中正小学校	体育館		S	1	523	49	H16	0.18		0.55	
秀実小学校	校舎 南管理特別教室棟		RC	1	315	39	H17	0.37	0.45		
	校舎 東特別教室棟		S	1	204	49	H17	0.47		1.89	
	校舎 北西教室棟		RC	2	1,210	55	H17	0.47	0.45		
	体育館		S	1	630	54	H17	0.26		0.47	
		RC	1	H17			0.65	0.31			
西小学校	校舎 東管理教室棟	-1	RC	3	1,559	43	H18	0.24	0.30		
	校舎 西管理教室棟	-2	RC	3	823	44					
	給食 北給食棟	-3	RC	1	75	44					
	校舎 南教室棟		RC	2	380	56	H18	0.85	0.78		
	体育館		S	2	634	45	H18	0.04		0.15	
南小学校	校舎 北西教室棟	-1	RC	3	767	40	H18	0.32	0.30		
	校舎 北東教室棟	-2	RC	3	1,068	41	H18	0.32	0.29		
	校舎 南管理特別教室棟		RC	3	1,494	54	H18	0.41	0.25		
向陽小学校	校舎 北管理教室棟		RC	2	804	46	H18	0.54	0.51		
	校舎 南教室棟	-1	RC	3	2,219	45	H18	0.30	0.29		
	校舎 中央教室棟	-2	RC	2	205	46					
	体育館		S	2	658	46	H18	0.36		1.11	
佐良山小学校	校舎 南東教室棟	-1	RC	2	571	50	H18	1.04	0.39		
	校舎 南中央管理教室棟	-2	RC	2	697	52					
	体育館 体育館西側	-1	S	2	360	47	H18	0.39		1.21	
	体育館 体育館中央	-2	S	1	80	48					
	体育館 体育館東側	-3	S	1	81	50					
阿波小学校	校舎 西管理教室棟	-1	S	2	377	38	H18	0.11		0.44	
	校舎 中央管理教室棟	-2	S	2	402	39					
	給食 北給食棟	-1	S	2	166	50	H18	0.13		0.50	
東小学校	校舎 中央教室棟	-1	RC	1	626	38	H20	0.30	0.29		
	校舎 中央特別教室棟	-2	RC	2	290	39	H20				
	校舎 北西管理教室棟	-1	RC	3	1,121	39	H19	0.27	0.32		
	校舎 北中央管理教室棟	-2	RC	3	1,763	40	H19				
	校舎 北給食棟		RC	1	104	40	H19				
	校舎 南教室棟		RC	1	390	53	H19	1.39	0.48		
	校舎 北東教室棟		S	1	200	45	H19	0.83		0.84	
	体育館		S	2	695	42	H19	0.20		0.39	
北小学校	校舎 南教室棟	-1	RC	2	828	38	H20	0.25	0.24		
	校舎 中央特別教室棟	-2	RC	2	86	39	H20				
	校舎 北西管理教室棟	-1	RC	3	2,196	39	H19	0.19	0.19		
	校舎 北中央教室棟	-2	RC	3	726	39	H19				
	校舎 北西教室棟		RC	3	709	50	H19				
	体育館	-1	S	2	686	41	H19	0.18		0.34	
弥生小学校	校舎 南西管理教室棟		RC	2	2,929	56	H19	0.61	0.35		
	校舎 北中央教室棟		RC	1	534	56	H19	0.94	0.82		
	体育館		RC	2	981	56	H19	0.88	0.28		
高田小学校	校舎 北教室棟		RC	2	783	55	H19	0.59	0.55		
	校舎 南教室棟		RC	1	450	56	H19	0.93	0.52		
院庄小学校	校舎 北管理教室棟	-1	RC	3	1,444	46	H20	0.30	0.30		
	校舎 南西教室棟	-1	RC	1	201	47	H20	0.93	0.56		
	校舎 南東教室棟	-2	RC	1	92	49					
	校舎 中央教室棟	-3	RC	1	59	49					
	体育館	-1	S	2	452	46	H20	0.46		1.41	
	体育館	-2	S	1	82	48	H20				
清泉小学校	校舎 南西管理特別教室棟		RC	2	749	54	H20	0.72	0.63		
	校舎 南東教室棟		RC	2	271	55					
高倉小学校	校舎 北東教室棟		RC	3	669	52	H20	0.45	0.42		
高野小学校	校舎 中央教室棟	-1	RC	3	2,000	55	H20	0.44	0.41		
河辺小学校	校舎 北教室棟		RC	3	1,575	54	H20	0.21	0.20		
	校舎 南東管理棟	-1	RC	2	1,427	55	H20	0.76	0.57		
広戸小学校	体育館 児童体育施設	他	S	1	645	56	H20	0.28		0.87	
勝加茂小学校	校舎 西管理教室棟	-1	RC	2	826	57	H20	0.80	0.43		
喬松小学校	校舎 北管理教室棟		RC	2	1,023	57	H20	0.88	0.59		
鶴山小学校	校舎 中央管理教室棟		RC	3	2,230	56	H20	0.36	0.31		
	校舎 東教室棟		RC	2	1,114	56	H20	0.76	0.35		
	校舎 西教室棟		RC	1	125	56	H20	1.47	1.35		
	体育館		RC	2	970	56	H20	0.35	0.21		

耐震診断結果一覧表（中学校）

H21年4月

施設名	建物名称	棟番号	構造	階数	床面積	建築年度	診断年度	Is値	CTxSD値	q 値	備考
加茂中学校	校舎	中央普通教室棟		RC	3	1,597	46	H12	0.40	0.21	耐震補強実施済み
	校舎	東管理棟		RC	2	1,673	47	H12	0.64	0.27	
	校舎	西教室棟		S	1	282	47	H12	0.20	0.60	
	体育館	卓球場	-1	RC	2	708	49	H14	0.48	0.30	
	体育館	アリーナ	-2	S	2	1,216	49	H14	0.31	0.49	
	体育館	部室	-3	RC	2	28	49	H14	0.48	0.30	
久米中学校	校舎	北管理特別教室棟		RC	2	1,155	42	H15	0.44	0.41	
	校舎	東玄関		RC	1	168	42	H15	0.71	0.43	
	校舎	木・金工棟東側	-1	RC	1	196	42	H15	1.50	0.87	
	校舎	南特別教室棟		RC	3	1,966	43	H15	0.39	0.46	
	体育館			S	1	1,134	44	H15	0.33	1.02	
	校舎	中央渡り廊下		S	2	92	52	H15	0.46	1.83	
津山東中学校	校舎	東管理教室棟	-1	RC	4	4,460	50	H19	0.39	0.17	
	校舎	中央教室棟	-2	RC	4	695	50	H19			
	校舎	西側教室棟	-1	RC	2	774	50	H19	0.59	0.44	
	校舎	西側1階教室棟	-2	RC	1	36	50	H19			
	体育館	武道場		S	1	332	54	H19	0.18	0.25	
	体育館			S造部	2	1,349	51	H19	1.08	2.16	
	体育館			RC造部	2	1,349	51	H19	0.74	0.50	
北陵中学校	校舎	中央教室棟	-1	RC	3	1,597	51	H20	0.37	0.27	
	校舎	中央西教室棟	-2	RC	3	240	51				
	校舎	中央東教室棟	-3	RC	3	347	51				
	校舎	南管理教室棟	-1	RC	3	1,992	51	H20	0.45	0.20	
	校舎	北教室棟		RC	3	1,292	51	H20	0.49	0.25	
	校舎	北西教室棟		S	1	342	51	H20	0.79	2.62	
	体育館		-1	RC	3	1,343	51	H20	0.20	0.14	
	体育館	武道場	-2	RC	1	435	54				
鶴山中学校	校舎	中央教室棟	-1	RC	3	1,663	52	H20	0.39	0.36	
	校舎	中央西教室棟	-2	RC	3	263	53				
	校舎	中央東教室棟	-3	RC	3	124	53				
	校舎	南管理教室棟		RC	3	1,692	53	H20	0.66	0.39	
	校舎	中央北教室棟		RC	3	1,529	53	H20	0.51	0.31	
	校舎	北上教室棟		RC	1	374	53	H20	2.37	0.84	
	体育館			S	2	1,387	53	H20	0.21	0.60	
	体育館	武道場		S	1	350	55	H20	0.95	1.79	
津山西中学校	校舎	中央管理教室棟	-1	RC	3	1,451	52	H20	0.43	0.31	
	校舎	中央東管理教室棟	-2	RC	3	453	52	H20			
	校舎	西教室棟		RC	3	292	52	H20	0.62	0.38	
	校舎	北西教室棟	-1	RC	3	1,253	52	H20			
	校舎	北東教室棟	-2	RC	3	765	53	H20	0.39	0.28	
	校舎	東教室棟	-1,2	RC	3	267	53	H20			
	校舎	南東教室棟	-1	RC	2	924	53	H20	0.67	0.40	
	校舎	南西教室棟	-2	RC	1	41	4	H20			
	体育館			S	2	1,387	53	H20	0.21	0.62	
	体育館	武道場		RC	1	491	32	H20	0.13	0.08	