

津山市一般廃棄物最終処分場
浸出水処理施設放流水及び周縁地下水ダイオキシン類測定結果

(単位:pg-TEQ/ℓ)

採取年月日		H25.11.20	H24.11.2	H23.10.11	基準値
測定結果が得られた年月日		H26.1.7	H24.12.28	H23.12.13	
計 量 の 対 象	放流水	0.000026	0.000022	0.00016	10
	周縁地下水 - 1	0.051	0.042	0.0022	1
	周縁地下水 - 2	0.34	0.37	0.20	