

焼却施設の維持管理に関する記録

1. 可燃ごみ処分量

(単位: ton)

年度 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平成26年度	2,032	2,054	1,975	2,189	2,111								
平成25年度	2,105	2,136	1,864	2,231	2,179	1,985	2,062	1,890	2,048	2,000	1,643	1,929	24,072
平成24年度	2,034	2,174	1,947	2,116	2,185	1,896	2,170	1,955	2,061	2,030	1,725	1,995	24,288

2. 燃焼ガス等

測定位置	煙道		
測定結果が得られた年月日	随時		
燃焼ガス温度		800 ~ 1000	
集じん器に流入する燃焼ガス温度		195 >	
排ガス中のCO濃度	ppm	10 >	

3. ばいじん除去実施年月日

実施年月日	稼働中毎日実施
実施場所	飛灰混練機

4. 排ガス分析結果

項目				6ヵ月に1回以上					年に1回以上			基準値	
採取位置				焼却炉煙突部									
採取年月日				H24.5.25	H24.11.28	H25.5.24	H25.12.4	H26.5.22		H24.12.5	H25.12.11		
測定結果が得られた年月日				H24.5.28	H24.11.30	H25.5.27	H25.12.9	H26.5.26		H25.1.15	H26.1.15		
測定結果	ダイオキシン類		ng-TEQ/ m³	-	-	-	-	-		0.041	0.23		1
	ばい煙量， ばい煙濃度	ばいじん	g/ m³N	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001		-	-		0.15
		窒素酸化物	ppm	110	110	110	110	120		-	-		250
		硫黄酸化物	m³N/ h	0.27	0.055	0.19	0.047	0.108		-	-		80.3
		塩化水素	mg/ m³N	240	120	93	83	88		-	-		700
		一酸化炭素	ppm	0	0	0	0	0		-	-		100