

水質検査結果

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場(浸出水処理施設)
 2. 試料名 放流水

平成26年度

計量の対象	単位	4月23日	5月14日	6月11日	7月16日	8月13日								基準値
PH(水素イオン濃度)	-	7.5	7.2	7.4	7.5	7.1								5.8～8.6
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/ℓ	1.5	1.1	1.0	1.5	1.1								60mg/ℓ 以下
COD(化学的酸素要求量)	mg/ℓ	12	13	14	8.9	7.1								90mg/ℓ 以下
SS(浮遊物質)	mg/ℓ	ND	ND	ND	ND	ND								60mg/ℓ 以下
窒素含有量	mg/ℓ	2.2	3.1	2.6	1.6	1.2								120(日間平均60)mg/ℓ 以下

平成25年4月～平成26年3月

計量の対象	単位	4月10日	5月8日	6月12日	7月17日	8月28日	9月19日	10月23日	11月20日	12月11日	1月15日	2月12日	3月5日	基準値
PH(水素イオン濃度)	-	6.8	6.9	6.8	6.7	7.0	6.9	6.9	7.5	7.0	7.1	7.6	6.9	5.8～8.6
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/ℓ	1.3	1.5	2.5	2.2	1.1	2.5	1.2	0.6	1.1	1.7	1.4	2.5	60mg/ℓ 以下
COD(化学的酸素要求量)	mg/ℓ	17	16	17	9.6	12	12	20	2.4	11	16	19	12	90mg/ℓ 以下
SS(浮遊物質)	mg/ℓ	1.3	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60mg/ℓ 以下
窒素含有量	mg/ℓ	1.8	2.3	2.3	2.3	7.0	3.7	2.6	2.2	6.5	4.9	3.7	3.4	120(日間平均60)mg/ℓ 以下

平成24年4月～平成25年3月

計量の対象	単位	4月18日	5月9日	6月13日	7月25日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月6日	3月6日	基準値
PH(水素イオン濃度)	-	7.2	7.1	7.4	7.0	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.7	7.0	7.0	5.8～8.6
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/ℓ	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60mg/ℓ 以下
COD(化学的酸素要求量)	mg/ℓ	9.8	11	11	6.2	12	17	13	16	15	12	14	15	90mg/ℓ 以下
SS(浮遊物質)	mg/ℓ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60mg/ℓ 以下
窒素含有量	mg/ℓ	1.5	1.8	2.1	2.9	14	11	5.2	3.8	6.6	1.5	3.1	2.3	120(日間平均60)mg/ℓ 以下

ND:定量下限値以下