

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 小田中浄水場系 第1水源 / 吉井川）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
6 ダイアジノン	mg/l	0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/l	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
9 クロロタロニル（TPN）	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17 ペンタゾン	mg/l	0.006 以下	<0.002	<0.002	<0.002
21 アセフェート	mg/l	0.003 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
23 クロルピリホス	mg/l	0.03 以下			<0.00005
24 トリクロルホン（DEP）	mg/l	0.3 以下			<0.003
34 メタラキシル	mg/l	0.06 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
35 メブロニル	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
50 ビロキロン	mg/l	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55 チオファネートメチル	mg/l	0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003
57 メチダチオン（DMTP）	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
59 プロモブチド	mg/l	0.1 以下	0.001	<0.001	0.001
66 ジメトエート	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
70 エトフェンブロックス	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/l	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
75 ベノミル	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
80 ブプロフェジン	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
81 エチルチオメトン	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
82 プロベナゾール	mg/l	0.05 以下			<0.0005
84 ダイムロン	mg/l	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
93 プロシミドン	mg/l	0.09 以下			<0.0009
101 カフェンストロール	mg/l	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/l	0.005 以下			0.000010

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 小田中浄水場系 第2水源 / 吉井川）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
6 ダイアジノン	mg/l	0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/l	0.003 以下	0.00007	<0.00003	<0.00003
9 クロロタロニル（TPN）	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17 ペンタゾン	mg/l	0.006 以下	<0.002	<0.002	<0.002
21 アセフェート	mg/l	0.003 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
23 クロルピリホス	mg/l	0.03 以下			<0.00005
24 トリクロルホン（DEP）	mg/l	0.3 以下			<0.003
34 メタラキシル	mg/l	0.06 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
35 メブロニル	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
50 ビロキロン	mg/l	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55 チオファネートメチル	mg/l	0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003
57 メチダチオン（DMTP）	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
59 プロモブチド	mg/l	0.1 以下	0.003	<0.001	0.002
66 ジメトエート	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
70 エトフェンブロックス	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/l	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
75 ベノミル	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
80 ブプロフェジン	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
81 エチルチオメトン	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
82 プロベナゾール	mg/l	0.05 以下			<0.0005
84 ダイムロン	mg/l	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
93 プロシミドン	mg/l	0.09 以下			<0.0009
101 カフェンストロール	mg/l	0.008 以下	0.000011	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/l	0.005 以下			0.000009

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 草加部浄水場系 第3水源 / 加茂川）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
6 ダイアジノン	mg/l	0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/l	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
9 クロロタロニル（TPN）	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17 ベンタゾン	mg/l	0.006 以下	<0.002	<0.002	<0.002
21 アセフェート	mg/l	0.003 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
23 クロルピリホス	mg/l	0.03 以下			<0.00005
24 トリクロルホン（DEP）	mg/l	0.3 以下			<0.003
34 メタラキシル	mg/l	0.06 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
35 メブロニル	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
50 ビロキロン	mg/l	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55 チオファネートメチル	mg/l	0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003
57 メチダチオン（DMTP）	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
59 プロモブチド	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
66 ジメトエート	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
70 エトフェンブロックス	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/l	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
75 ベノミル	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
80 ププロフェジン	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
81 エチルチオメトン	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
82 プロベナゾール	mg/l	0.05 以下			<0.0005
84 ダイムロン	mg/l	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
93 プロシミドン	mg/l	0.09 以下			<0.0009
101 カフェンストロール	mg/l	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/l	0.005 以下			0.000016

浄 水（水質管理目標設定項目 農薬類 大井・宮部水源系／宮部上ドレン）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
6 ダイアジノン	mg/l	0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/l	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
9 クロロタロニル（TPN）	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17 ペンタゾン	mg/l	0.006 以下	<0.002	<0.002	<0.002
21 アセフェート	mg/l	0.003 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
23 クロルピリホス	mg/l	0.03 以下			<0.00005
24 トリクロルホン（DEP）	mg/l	0.3 以下			<0.003
34 メタラキシル	mg/l	0.06 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
35 メブロニル	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
50 ピロキロン	mg/l	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55 チオファネートメチル	mg/l	0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003
57 メチダチオン（DMTP）	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
59 プロモブチド	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
66 ジメトエート	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
70 エトフェンブロックス	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/l	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
75 ベノミル	mg/l	0.02 以下			<0.0002
80 ブプロフェジン	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
81 エチルチオメトン	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
82 プロベナゾール	mg/l	0.05 以下			<0.0005
84 ダイムロン	mg/l	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
93 プロシミドン	mg/l	0.09 以下			<0.0009
101 カフェンストロール	mg/l	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/l	0.005 以下			<0.000005

浄 水（水質管理目標設定項目 農薬類 大井・坪井水源系／坪井上ドレン）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
6 ダイアジノン	mg/l	0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/l	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
9 クロロタロニル（TPN）	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17 ペンタゾン	mg/l	0.006 以下	<0.002	<0.002	<0.002
21 アセフェート	mg/l	0.003 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
23 クロルピリホス	mg/l	0.03 以下			<0.00005
24 トリクロルホン（DEP）	mg/l	0.3 以下			<0.003
34 メタラキシル	mg/l	0.06 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
35 メブロニル	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
50 ピロキロン	mg/l	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55 チオファネートメチル	mg/l	0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003
57 メチダチオン（DMTP）	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
59 プロモブチド	mg/l	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
66 ジメトエート	mg/l	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
70 エトフェンブロックス	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/l	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
75 ベノミル	mg/l	0.02 以下			<0.0002
80 ブプロフェジン	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
81 エチルチオメトン	mg/l	0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
82 プロベナゾール	mg/l	0.05 以下			<0.0005
84 ダイムロン	mg/l	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/l	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
93 プロシミドン	mg/l	0.09 以下			<0.0009
101 カフェンストロール	mg/l	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/l	0.005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 加茂 / 物見水源）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ピロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィブロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 加茂 / 山河水源）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ピロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィブロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 加茂 / 倉見水源）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ピロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィブロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 加茂 / 黒木水源）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ビロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 加茂 / 堂ヶ原）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ビロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 加茂 / 落合水源）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ビロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 阿波 / 阿波第 1 水源）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェントロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ビロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 阿波 / 阿波第 2 水源）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェントロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ビロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005

原 水（水質管理目標設定項目 農薬類 阿波 / 阿波第 3 水源）

項 目	単位	水質目標値	最 高	最 低	平 均
1 チウラム	mg/ℓ	0.02 以下			<0.0002
7 フェントロチオン（MEP）	mg/ℓ	0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
17 ベンタゾン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002
50 ビロキロン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
51 フサライド	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001
52 メフェナセット	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
58 カルプロバミド	mg/ℓ	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
59 プロモブチド	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
70 エトフェンブロックス	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
72 グリホサート	mg/ℓ	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02
82 プロベナゾール	mg/ℓ	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84 ダイムロン	mg/ℓ	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008
87 トリシクラゾール	mg/ℓ	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
101 カフェンストロール	mg/ℓ	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
102 フィプロニル	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.000005